

Légende

Éléments du projet

- Domaine du projet

Autres éléments


- Ville ou village
- Ligne électrique
- Autoroute
- Route principale
- Étendue d'eau

Vitesse de vent (m/s)

- 5.52 et moins ou zone de contrainte*
- 5.53 - 7.50
- 7.51 - 8.50
- 8.51 - 9.00

*** Contraintes appliquées:**

- Piste d'atterrissage (4000 m)
- Périmètre urbain (2000 m)
- Habitation / autre bâtiment (750 - 500 m)
- Routes principales (500 - 250 m)
- Chemin de fer (85 m)
- Hydrographie (15 m)
- Territoire non-disponible



Parc éolien de Saint-Valentin

CARTE 2.2-1
VITESSES DE VENT
À 80 m AU-DESSUS DU SOL
DISPONIBLES APRÈS CONTRAINTES
(résolution 200 m)



580-087-281009-001-CC
 28 octobre 2009

Projection: MTM Zone 8, NAD83
 Sources: BNDT 1:50000, ESRI, TCI Renewables
 © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ministre des Ressources naturelles. Tous droits réservés.
 ©DMTI Spatial Inc.