



**ARRONDISSEMENT DE MERCIER / HOCHELAGA / MAISONNEUVE**

**ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES / POINTE-AUX-TREMBLES / MONTRÉAL-EST**

**Rayons d'impact scénarios alternatifs**

**Légende:**

- Limite d'arrondissement
- Voie ferrée
- K-1** Terrain exploité par Canterm

**PRINCIPALES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR D'EMPLOIS**  
Référence: Identification sur place

- Carrière Lafarge
- Port de Montréal
- Transbordement de matières résiduelles
- Petro-Canada
- Interquisa Canada
- Installations portuaires et entreposage
- Ashland Canada (ESSO)
- Shell Canada
- MCS Conteneurs
- Ultramar Canada Ltée

**PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS, ESPACES ET LIEUX PUBLICS**  
Référence: Montréal à la carte, ville de Montréal (informations répertoriées en mars 2002)

- A** Aréna
- B** Bibliothèque
- C** Centre récréatif et autres centres
- CHSLD** Centre d'hébergement et de soins de longue durée
- CLSC** Centre local de services aux citoyens
- CP** Caserne de pompier
- E** Établissements scolaires
- EQ** Éco-quartier
- J** Jardins communautaires
- P** Parcs municipaux

**ESTIMATION DU RISQUE POTENTIEL**

**Terminal K1**

- Rayon de 738 m scénario normalisé (essence)
- Rayon de 160 m scénario alternatif #2 (essence, feu d'un nuage de vapeur)
- Rayon de 117 m scénario alternatif #2 (essence, feu de nappe)

**Quai de chargement**

- Rayon de 166 m scénario alternatif #1 (essence, feu de nappe)
- Rayon de 160 m scénario alternatif #1 (essence, feu d'un nuage de vapeur)

**Terminal K2**

- Rayon de 557 m scénario normalisé (essence)
- Rayon de 326 m scénario normalisé (éthanol)
- Rayon de 160 m scénario alternatif #2 (essence, feu d'un nuage de vapeur)
- Rayon de 117 m scénario alternatif #2 (essence, feu de nappe)

**Terminal K3**

- Rayon de 197 m scénario normalisé (mazout)

**Terminal K5**

- Rayon de 730 m scénario normalisé (naphte)

**AUTRES RÉFÉRENCES:**

- Photographies aériennes mai 2004.

**Échelle graphique (1:7 000)**  
0 m 87,5 m 175 m 262,5 m 350 m

**Échelle graphique (1:10 000)**  
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m

**canterm**

**Projet:** CONSTRUCTION DE RÉSERVOIRS ADDITIONNELS D'ENTREPOSAGE DE PRODUITS LIQUIDES

**Titre:** Ajustements au projet  
Analyse des risques technologiques - rayons d'impact

**Échelle approuvée:** 1:10 000    **RÉFÉRENCE:**

**Préparé par:** Claude Voilleux, ing & agr.    **Dessiné par:** Patrick Gravel, dess.    **Vérifié par:** Claude Voilleux, ing & agr.

**UDX** Groupe Conseil UDA inc. Agriculture, foresterie et environnement

**04-2023**  
2523p888.dwg    4-1    06-01-30

Échelle 1:10 000