

## ANNEXE 3

Tableaux des résultats d'analyses



TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'EAU

Légende				Paramètres analysés																		
				Coliformes totaux/100 ml	Coliformes fécaux/100 ml	Colonies atypiques (confirmées non coliformes)	Alcalinité totale CaCO <sub>3</sub>	Sulfures (mg/L)	Couleur vraie U.C.V.	Nitrates et nitrites (mg N/L)	pH	Turbidité U.T.N.	Matières dissoutes totales (mg/L)	Calcium (mg/L)	Chlorures (mg/L)	Dureté totale (CaCO <sub>3</sub> )	Fer (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Sulfate (mg/L)
(1)	Tiré de la 6 <sup>e</sup> édition des "Recommandations pour la qualité de l'eau potable du Canada", Santé Canada 1996.	(2)	Paramètres ne faisant pas l'objet de recommandations	10	0	< 200	(2)	0,05	15	10	6,5 @ 8,5	5	500	(2)	250	(2)	0,30	(2)	0,05	(2)	200	500
(a)	Propriétaires dont l'eau d'échantillonnage de leur puits était traitée avec un adoucisseur	(f)	Propriétaires dont l'eau d'échantillonnage de leur puits était traitée avec un filtre	Prés.	2	-	290	-	5	2	7,0	3,4	658	130	25	502	0,30	43	0,27	<3	40	223
TNI/C	Trop nombreux pour être identifiés/calculés	-	Paramètre non analysé	Prés.	0	-	418	-	<5	<0,10	7,2	0,4	1208	2	282	<25	0,14	<5	0,02	4	500	187
Abs.	Absence	Prés.	Présence	Abs.	0	-	188	-	<5	<0,10	9,1	0,5	363	2	63	<25	<0,05	<5	<0,02	<3	150	33
				Abs.	0	-	330	-	178	<0,10	7	126,0	395	46	22	181	12,3	16	0,5	5	70	5
				Prés.	0	-	360	-	<5	<0,10	7,3	12,4	557	111	46	483	1,2	50	0,16	<3	<20	75
				Abs.	0	-	398	-	<5	0,11	7,2	0,6	662	114	71	495	0,08	51	0,17	4	30	82

TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'EAU

Légende	Types de puits	Chaînages	Date d'échantillonnage des puits	Paramètres analysés																		
				Coliformes totaux/100 ml	Coliformes fécaux/100 ml	Colonies atypiques (confirmées non coliformes)	Alcalinité totale CaCO <sub>3</sub>	Sulfures (mg/L)	Couleur vraie U.C.V.	Nitrates et nitrites (mg N/L)	pH	Turbidité U.T.N.	Matières dissoutes totales (mg/L)	Calcium (mg/L)	Chlorures (mg/L)	Dureté totale (CaCO <sub>3</sub> )	Fer (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Sulfate (mg/L)
(1) Tiré de la 6 <sup>e</sup> édition des "Recommandations pour la qualité de l'eau potable du Canada", Santé Canada 1996.				10	0	< 200	(2)	0,05	15	10	6.5 @ 8.5	5	500	(2)	250	(2)	0,30	(2)	0,05	(2)	200	500
(2) Paramètres ne faisant pas l'objet de recommandations				Abs.	0	-	246	-	<5	4,9	7,4	0,2	544	<2	39	<25	<0,05	<5	<0,02	24	195	117
(a) Propriétaires dont l'eau d'échantillonnage de leur puits était traitée avec un adoucisseur				Prés.	0	-	340	-	<5	6,3	7,1	0,2	597	106	108	392	<0,05	31	<0,02	3	70	33
(f) Propriétaires dont l'eau d'échantillonnage de leur puits était traitée avec un filtre																						
TNI/C Trop nombreux pour être identifiés/calculés																						
- Paramètre non analysé																						
Hors normes																						
Abs. Absence																						
Prés. Présence																						
Concentrations maximales recommandées (1)				10	0	< 200	(2)	0,05	15	10	6.5 @ 8.5	5	500	(2)	250	(2)	0,30	(2)	0,05	(2)	200	500