

PROJET

— Gazoduc à 2400 Kpa

ÉLÉMENT SENSIBLE

- ① Académie Marie-Claire
- ② Centre de la petite enfance Deux par Deux
- ③ Garderie et centre éducatif Les trésors de Marie-Claire
- ④ Parc Basset-Spiers
- ⑤ Parc Smiley
- ⑥ Parc des Bénévoles
- ⑦ Tour télécom/cellulaire
- ⑧ Antenne cellulaire
- ⑨ Station service Petro-Canada Kirkland
- ⑩ Peinture Solignum

EFFET

- Effets sur la vie – 23 kW/m² (175 m)
- Effets sur la santé – 16 kW/m² (225 m)

LIMITE ADMINISTRATIVE

--- Municipalités

INFRASTRUCTURE

- Autoroute
- Autre route




ANALYSE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
 Projet de relocalisation du gazoduc de Gaz Métro dans l'ouest de l'île de Montréal

**Distances maximales des effets -
 Boule de feu à la suite d'une rupture totale du gazoduc**

Sources :
 SDA, 1/20 000; RRN, MTQ, 2012;
 World Imagery fournis par ESRI
 Projet : 613096
 Fichier : sle613096_c7-1_effet_boule_11x17_130524.mxd

DOCUMENT DE TRAVAIL

Projection MTM, fuseau 8, NAD83



Mai 2013

Carte 7.1