

**De :** "Ménard, Carole"

**Envoyé :** 17 novembre 2014 15:58

**À :** Harvey, Marie-Josée (BAPE)

**Objet :** Question concernant le poste Châteauguay

Bonjour madame Harvey,

Voici la réponse à la question posée à la séance du 12 novembre en soirée :

quand la ligne à 765 kV a-t-elle servi pour l'alimentation du poste Châteauguay pour la dernière fois?

En date du 14 novembre 2014, la dernière utilisation en mode import de la ligne 7040 Châteauguay-NYPA (puissance transitant vers le poste Châteauguay) était en juin 2014.

Espérant le tout à votre convenance, je vous souhaite une excellente journée.

*Carole Ménard*

Chargée d'équipe - Participation publique

Direction - Participation publique, Autorisations gouvernementales et Sécurité

Hydro-Québec Équipement et services partagés